

CAIETUL DE SARCINI

**VERIFICARE INSTALAȚIEI SPECIALE DIN DOTAREA
AUTOSPECIALEI DE STINS INCENDII CU PULBERE ȘI AZOT**

Pagină albă

I. Obiectul contractului de achiziție publică

Obiectul contractului constă în: **REVIZIA INSTALAȚIEI SPECIALE DIN DOTAREA AUTOSPECIALEI CU PULBERE ȘI AZOT A-57859 ȘI ÎNLOCUIREA PULBERII DE STINS INCENDII**, după cum urmează:

1. Verificarea rezervoarelor pentru pulbere, a robinetelor și a conductelor;
2. Verificarea/încărcarea buteliilor de azot, starea tehnică și de funcționare a compresoarelor și filtrelor pentru aerul comprimat, de vehiculare a pulberii;
3. Verificarea aparaturii de comandă și control;
4. Verificarea/înlocuirea furtunelor de înaltă și joasă presiune și a garniturilor pentru racordarea buteliilor;
5. Verificarea etanșeității circuitelor de înaltă și joasă presiune pentru azot;
6. Verificarea etanșeității pe rând cu fiecare rezervor pentru pulbere și apoi cu toate circuitele de comandă și de acționare (simultan) din întreaga instalație;
7. Verificarea instalație de presurizare și purjare;
8. Verificarea funcționării circuitelor hidraulice de basculare cu butelii;
9. Realizarea presiunilor prescrise în cartea tehnică de lucru și comandă.
10. Descărcare/încărcare pulbere din cele 4 buncăre ale autospecialei cu cantitatea de 5000 Kg pulbere.

II. Cerințe minime obligatorii ale prestatorului de servicii

1. Prestatorul de servicii va executa serviciul de **REVIZIE A INSTALAȚIEI SPECIALE DIN DOTAREA AUTOSPECIALEI CU PULBERE ȘI AZOT A-57859 ȘI ÎNLOCUIRE A PULBERII DE STINS INCENDII**;
2. Prestatorul de servicii va folosi (dacă va fi cazul) numai consumabile și piese de schimb originale, pentru care va prezenta factură fiscală în original și certificat de calitate și garanție de la producător;
3. Prestatorul va face, obligatoriu, dovada faptului că piesele de schimb și consumabilele oferite provin de la producători al căror sistem de asigurare a calității este certificat conform standardelor;
4. Prestatorul va răspunde reclamațiilor telefonice ale beneficiarului în maxim 24 (douăzecișipatru) ore de la momentul primirii reclamației;
5. Recepția serviciului se va executa la sediul achizitorului prin punerea în funcțiune a **INSTALAȚIEI SPECIALE DE STINS INCENDIU DE PE AUTOSPECIALA CU PULBERE ȘI AZOT A-57859** și consemnarea constatărilor într-un act de recepție, ce se va întocmi în maxim 2 de ore de la Recepția serviciilor, de către o comisie tehnică a achizitorului în prezența a cel puțin 1 delegat al prestatorului;

III. Operațiuni solicitate

1. Operații ce se vor executa pentru punerea în funcțiune a instalației de stins incendiu de pe autospeciala cu pulbere și azot A-57859 :

- aspectarea vizuală a conductelor aferente instalației pentru constatarea unor eventuale deficiențe (deformări mecanice, fisuri, pori sau coroziune accentuată);
- verificarea rezervoarelor pentru pulbere, a robinetelor și a conductelor;
- verificarea/încărcarea buteliilor de azot, starea tehnică și de funcționare a compresoarelor și filtrelor pentru aerul comprimat, de vehiculare a pulberii;
- verificarea aparaturii de comandă și control;
- verificarea/înlocuirea furtunelor de înaltă și joasă presiune și a garniturilor pentru racordarea buteliilor;
- verificarea etanșeității circuitelor de înaltă și joasă presiune pentru azot;
- verificarea etanșeității pe rând cu fiecare rezervor pentru pulbere și apoi cu toate circuitele de comandă și de acționare (simultan) din întreaga instalație;
- verificarea instalație de presurizare și purjare;
- verificarea funcționării circuitelor hidraulice de basculare cu butelii;
- realizarea presiunilor prescrise în cartea tehnică de lucru și comandă;
- descărcare/încărcare pulbere din cele 4 buncăre ale autospecialiei.

2. Reparații

Reparațiile cuprind operații de verificare, reparații mecanice și înlocuire consumabile, cu repunerea în funcțiune a echipamentului în parametrii normali (cu sau fără înlocuirea cu piese, subansamble sau componente) acolo unde e cazul.

În baza verificărilor făcute de specialiștii prestatorului, acesta va întocmi Fișa de constatare a defecțiunilor în vederea efectuării reparațiilor pe care o va prezenta spre avizare achizitorului. Piesele de schimb necesare a fi înlocuite vor fi asigurate de către achizitor.

Prestatorul își va asuma în întregime responsabilitatea în ceea ce privește înlocuirea/repararea subansamblelor sau a pieselor de schimb, care se vor efectua numai cu acordul prealabil al achizitorului.

În baza **Procesului-verbal de punere în funcțiune**, achizitorul va confirma efectuarea lucrărilor de reparații de către prestator.

IV. Responsabilitățile prestatorului

Prestatorul se obligă să execute și să garanteze activitățile de:

a. menținere în parametrii normali de funcționare a echipamentelor ce aparțin achizitorului;

b. eliminarea defectelor accidentale ale echipamentelor. Garanția manoperei oferite după reparația echipamentului este de minim 12 (douăsprezece) luni de la semnarea Procesului verbal de punere în funcțiune, în condițiile exploatării corecte a echipamentului, în concordanță cu prescripțiile manualului de exploatare elaborat de fabricantul acestuia, valoarea manoperei pentru intervențiile accidentale (reparații) va fi inclusă în prețul contractului ;

c. Garanție de minim 36 luni pentru pulberea ABC încarcată în rezervoarele autospecialiei ;

d. mutarea echipamentelor transportabile la solicitarea achizitorului;

e. instruirea personalului de exploatare al achizitorului ori de câte ori este necesar în scopul utilizării corecte a echipamentelor din dotare, conform prescripțiilor producătorului.

Prestatorul are obligația de a presta serviciile de întreținere și reparații cu profesionalismul și promptitudinea convenite angajamentului asumat.

Prestatorul are obligația de a supraveghea prestarea serviciilor și de a asigura resursele umane, materiale și echipamentele necesare.

Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu perioada de revizii de întreținere preventivă stabilită.

Totodată este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

Prestatorul va interveni și remedia defecțiunea în termen de 1 (una) zi de la sesizarea de către beneficiar a unei defecțiuni, ori de câte ori se solicită acest lucru.

V. Condiții economico – organizatorice

Achizitorul va sesiza defecțiunile înregistrate la dispeceratul prestatorului de servicii, acesta fiind obligat a avea un program de lucru în zilele din intervalul luni-vineri, între orele: 9⁰⁰ - 16⁰⁰.

Personalul prestatorului de servicii se obligă să respecte reglementările și regulamentele interioare ale achizitorului pe toată durata prezenței lui la sediul acestuia.

Achizitorul are obligația de a asigura accesul specialiștilor desemnați de prestatorul de servicii, la locurile și în încăperile unde sunt stabilite echipamentele.

Personalul prestatorului de servicii este supus jurisdicției de securitate și sănătate în muncă a achizitorului, atâta timp cât se află la sediul acestuia.

VI. Recepție și verificări

Recepția se va executa de către comisia tehnică de recepție a achizitorului în prezența prestatorului după efectuarea probelor de punere în funcțiune, în urma prezentării de către prestatorul serviciului a următoarelor:

- certificat de conformitate de calitate și garanție pentru serviciile prestate și materialele înlocuite;
- proces verbal de casare/neutralizare a pulberii ABC;
- buletinele pentru probele și verificările executate;
- cartea tehnică a mașinii cu consemnările/verificările executate.

Preturile (tarifele) nu vor putea fi modificate pe parcursul derulării contractului de prestări servicii.